



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

123056, Москва, ул. Красина, д. 27, стр. 1. Телефон: (499) 254-10-55, Факс: (499) 254-09-77
E-mail: mos@gosnadzor.ru, <http://www.mos.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № П-139-р

Законному представителю
АО «ОЗ-1»

Котляковская ул., д. 6,
г. Москва, 115201

« 29 » января 2020 г.

Государственный инспектор отдела по надзору за электроустановками Межрегионального технологического управления Ростехнадзора Пырков Д.А.
(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от «29» января 2020 г. № А-139-р в отношении Акционерного общества «Опытный завод № 1» (АО «ОЗ-1»), юридический и фактический адрес: Котляковская ул., д. 6, г. Москва, 115201, ИНН 7724174580
(для индивидуального предпринимателя - ФИО; для юридического лица - полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН)

в присутствии Тимофеева Кирилла Александровича, представителя по доверенности б/н. от 27.01.2020 г.
(ФИО, должность законного / уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

ПРЕДПИСЫВАЮ

принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1	2	3	4
1.	Не представлено распоряжение о назначении заместителя ответственного за электрохозяйство с 4 группой по электробезопасности	ПТЭЭП п. 1.2.3	до 30.04.2020 г.
2.	Не проведено техническое освидетельствование электрооборудования и технологических систем с истекшим сроком службы	ПТЭЭП п. 1.6.7	до 30.04.2020 г.
3.	Не обеспечено своевременное проведение обязательных испытаний и измерений электроустановки (в т.ч. арендаторов)	ПТЭЭП п.1.2.2, 1.2.6, 1.6.11, 2.4.28, приложение 3, п. 2.12.17	до 30.04.2020 г.

Невыполнение предписания в установленный срок, является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен _____

Тимофеев К.А.


(подпись законного / уполномоченного представителя юридического лица / индивидуального предпринимателя)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи _____

Лицо, вынесшее предписание:

государственный инспектор

(должность лица, вынесшего предписание, печать)




Пырков Д.А.

(ФИО)

Экземпляр предписания на 1-м листе для исполнения получен «29» января 2020 г.

Представитель по доверенности б/н. от 27.01.2020 г. Тимофеев Кирилл Александрович

(должность лица, получившего предписание; ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)


(подпись)