

Сведения о проверке размещены
в ФГИС ЕРКНМ 24 августа 2021 г.
учётный номер 77210061000100542862

Согласование с органом прокуратуры:
согласование не требуется



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Москве

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 22/2, стр. 1;

тел./факс (495) 637-25-68; e-mail: gu_moscov@mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

3 РОНПР Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве

(наименование органа государственного пожарного надзора)

109651, г. Москва, ул. Люблинская, д. 94; тел. (495) 348-45-62; e-mail: uvao3@77.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Москва

«10» сентября 2021 года

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 232/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯ-
ТИЮ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ХИМИ-
ЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ» (ФГУП «ВНИИХСЗР»)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора районов Капотня, Люблино, Марьино, Печатники ЮВАО города Москвы по пожарному надзору – начальника 3 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической

работы Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве полковника внутренней службы Саблина А.В. от 24.08.2021 № 232-3-3, в период с «09» сентября 2021 г. по «10» сентября 2021 г.

Государственным инспектором районов Капотня, Люблино, Марьино, Печатники ЮВАО г. Москвы - старшим инспектором 3 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по Юго-Восточному административному округу Главного управления МЧС России по г. Москве майором внутренней службы Хохловым Санжи Игоревичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена

внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д. 31,

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица – начальник эксплуатационно-хозяйственной службы ФГУП «ВНИИХСЗР» (представитель по доверенности ФГУП «ВНИИХСЗР» от 01.09.2021 б/н) Боев Валерий Иванович.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами	п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее – ППР)	20.03.2022	
2	Допущена эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности	п. 16н ППР	20.03.2022	

	здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (корпуса № 1, 2, 4)			
3	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 23 ППР	20.03.2022	
4	Не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами (корпус № 2)	п. 50 ППР	20.03.2022	
5	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (все корпуса, за исключением части корпуса № 1 и корпуса № 2)	п. 54 ППР	20.03.2022	
6	Части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами	ст. 4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	20.03.2022	

	конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (корпус № 2)			
7	В лестничной клетке № 1 (корпус № 1) отсутствует световой проем площадью не менее 1,2 квадратных метра в наружной стене на каждом этаже	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.4.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	20.03.2022	
8	Допущена эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции (частично) (корпуса №№ 1, 2, 3, 4, 5)	п. 35а ППР	20.03.2022	
9	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (частично) (корпуса №№ 1, 2, 3, 4, 5)	п. 35в ППР	20.03.2022	
10	Помещения не в полном объеме оборудованы автоматическими средствами противопожарной защиты (системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (корпуса №№ 1, 2, 3, 4, 5)	ст. 4, 6, 81, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; табл. 1, 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 54 ППР	20.03.2022	
11	Помещения не в полном объеме оборудованы автоматическими средствами противопожарной защиты (установками пожарной сигнализации) (в том числе тепловые пожарные извещатели не заменены на дымовые) (корпуса 1, 2, 3, 4, 5)	ст. 4, 6, 81, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; табл. 1 СП 486.1311500.2020	20.03.2022	


		«Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; п. 54 ППР		
12	Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы должны осуществляться с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты (имеющаяся система автоматической пожарной сигнализации в корпусах находится в неисправном состоянии)	п. 54 ППР	20.03.2022	
13	Из коридоров не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции (корпуса № 1, 2, 3)	ст. 4, 6, 81, 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	20.03.2022	
14	На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, в целях предотвращения проникновения в помещения продуктов горения (дыма), не установлены противопожарные клапаны	ст. 4, 6, 81, 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 6.10 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	20.03.2022	

15	На путях эвакуации применены материалы, покрытия с неопределенным показателем пожарной опасности (в части общих коридорах корпусов № 1, 3, 5 – линолеум), сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности не предоставлены (отсутствуют)	ст. 4, 6, 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	20.03.2022	
16	Общие коридоры не разделены перегородками 2-го типа через каждые 60 метров (корпус № 1)	ст. 4, 6, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	20.03.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Начальник эксплуатационно-хозяйственной службы
ФГУП «ВНИИХСЗР» (представитель по доверенности
ФГУП «ВНИИХСЗР» от 01.09.2021 б/н) Боев В.И.
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


 (подпись)

Старший инспектор 3 РОНПР Управления по ЮВАО
Главного управления МЧС России по г. Москве
майор внутренней службы
Хохлов С.И.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.