



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Москве**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Москва, ул. Пречистенка дом 22/2, стр. 1 тел. 8 (495) 244-82-72, gu_moscov@mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

3 РОНПР Управления по ВАО Главного управления МЧС России по г. Москве

(наименование органа государственного пожарного надзора)

109561, г. Москва, ул. Люблинская, д. 94, тел. (495) 348-45-62; e-mail: uvao3@gpn.moscow

(адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 138/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «ВСЕРОССИЙ-
СКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ» (ФГУП «ВНИИХСЗР»),**

Врио генерального директора ФГУП «ВНИИХСЗР» Квасову А.Н.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора районов Капотня, Марьино, Люблино, Печатники ЮВАО г. Москвы по пожарному надзору от «07» сентября 2020 г. № 138-3-3, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 28.09.2020 14:00 - 16:00; 01.10.2020 10:00 - 12:00 проведена проверка

старшим инспектором 3 РОНПР Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве Хохловым Санжи Игоревичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

в отношении: ФГУП «ВНИИХСЗР»,

по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д. 31,

совместно с начальником эксплуатационно-хозяйственного управления ФГУП «ВНИИХСЗР» Боевым Валерием Ивановичем (представитель по доверенности ФГУП «ВНИИХСЗР» от 24.09.2020 б/н).

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1✓	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными	п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР)	19.08.2021	

	(в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями (корпуса 1, 2, 3, 4, 5)			
2	Допущено изменение (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренного документацией класса функциональной пожарной опасности помещений (корпуса 1, 2, 4)	пп. «о» п. 23 ППР	19.08.2021	
3	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности и наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 33 ППР	19.08.2021	
✓4	Не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами (корпус 2)	п. 57 ППР	19.08.2021	
5	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (все корпуса, за исключением корпуса 2)	п. 61 ППР	19.08.2021	
6	Части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (корпус 2)	ст. 4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	19.08.2021	
7✓	В лестничной клетке № 1 (корпус 1) отсутствует световой проем площадью не менее 1,2 квадратных метра в наружной стене на каждом этаже	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом	19.08.2021	

		регулировании»; п. 4.4.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 ППР		
8	Допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции (частично) (корпуса 1, 2, 3, 4, 5)	пп. «а» п. 42 ППР	19.08.2021	
9	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (частично) (корпуса 1, 2, 3, 4, 5)	пп. «в» п. 42 ППР	19.08.2021	
10 ✓	Помещения не в полном объеме оборудованы автоматическими средствами противопожарной защиты (системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, а также с учетом категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и функциональной пожарной опасности защищаемых помещений (корпуса 1, 2, 3, 4, 5)	ст. 4, 6, 81, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 61 ППР; п. 5.1 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности. «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	19.08.2021	
11 ✓	Помещения не в полном объеме оборудованы автоматическими средствами противопожарной защиты (установками пожарной сигнализации) в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, а также с учетом категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и функциональной пожарной опасности защищаемых помещений (в том числе тепловые пожарные извещатели не заменены на дымовые) (корпуса 1, 2, 3, 4, 5)	ст. 4, 6, 81, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; прил. А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 61 ППР; п. 3, 4, 14 НПБ 110-03 «Нормы пожарной безо-	19.08.2021	

		пасности. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»		
12 ✓	Имеющаяся система автоматической пожарной сигнализации в корпусах находится в неисправном состоянии	п. 61 ППР	19.08.2021	
13	Из коридоров не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции (корпуса 1, 2, 3)	ст. 4, 6, 81, 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п. 8.2 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»	19.08.2021	
14	На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, в целях предотвращения проникновения в помещения продуктов горения (дыма), не установлены противопожарные клапаны	ст. 4, 6, 81, 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 6.10 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п. 7.11.1 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»	19.08.2021	
15 ✓	На путях эвакуации применены материалы, покрытия с неопределенным показателем пожарной опасности (в части общих коридорах корпусов 1, 3, 5 – линолеум), сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности не предоставлены (отсутствуют)	ст. 4, 6, 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 6.4, 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная	19.08.2021	

		безопасность зданий и сооружений»; п. 33 ППР		
16	Общие коридоры не разделены перегородками 2-го типа через каждые 60 метров (корпус 1)	ст. 4, 6, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.26* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 33 ППР	19.08.2021	
17	При эксплуатации эвакуационных путей допущено изменение объемно-планировочных решений (заложены световые проемы в коридорах корпуса 1)	ст. 4, 6, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.3 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 33 ППР	19.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор 3 РОНПР Управления по ЮВАО
Главного управления МЧС России по г. Москве
Хохлов С.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«01» октября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Начальник эксплуатационно-хозяйственного управления
ФГУП «ВНИИХСЗР» Боев Валерий Иванович (представитель по доверенности ФГУП «ВНИИХСЗР» от 24.09.2020 б/н)

✓

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«01» октября 2020 г.

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти, уполномоченного лица органа власти, объекта защиты, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Для передачи законному представителю юридического лица получил .

Телефон доверия:
(495) 637-22-22