

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Московской области
(наименование территориального органа МЧС России)

Новокуркинское шоссе, д.34, г.Химки, 105062 т.(495) 916-3387 ф.(495) 917-2051 E-mail:
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Ногинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Москов-
ской области
(наименование органа государственного надзора)

г.Ногинск, ул.Рабочая, д.23 тел.8(496)514-11-19, E-mail: ogpn20@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 129/1/21

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

ООО «АВАНТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Цыплакова А.Н. Отдел надзорной деятельности по Но- № 83
гинскому району УНД ГУ МЧС России
по Московской области
(наименование органа ГПН)

от « 30 » июля 2018 года ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин
« 06 » августа 2018 г до 16 ч 00 мин « 21 » августа 2018 г

проведена проверка

заместитель главного государственного инспектора по Ногинскому району по пожарному
надзору Кустов Александр Борисович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

ООО «АВАНТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ», Московская область, Ногинский район, южнее 1 км. д. Жил
но.Комплекс Здоровья и Отдыха «Коверши».

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заместителем начальника отдела надзорной деятельности по Ногинскому рай-
ону УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области подполковником внут-
ренней службы Исавиным Андреем Всеволодовичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвую-
щих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не предусмотрено отделение территории от лесных насаждений противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 72 (3).	18.03.2019 г	
2.	Не разработана декларация пожарной безопасности для объектов защиты.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту – Технический регламент), статья 64.	13.05.2019 г	
3.	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии в помещениях корпусов №1, №2 №4, ресторане, конгресс холле, главном корпусе.	ППР РФ п.61	13.05.2019 г	
4.	Антресоль главного корпуса третьего этажа, не оборудована автоматической пожарной сигнализацией.	СП 5.13130.2009 прил.А	13.05.2019 г	
5.	Расстояние между светильниками и точечными дымовыми пожарными извещателями в помещениях корпусов №1, №2 №4, ресторане, конгресс холле, главном корпусе менее 0,5 м.	СП 5.13130.2009 п. 13.3.6.м.	13.05.2019 г	
6.	Помещения боулинга не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляцией для	СП 7.13130.2009 п. 7.2	13.05.2019 г	

	удаления продуктов горения.			
7.	Пути эвакуации конгресс холла корпусов №1, №2, №4, третьего этажа главного корпуса отделаны горючими материалами.	СП 1.13130.2009 п.4.3.2	13.05.2019 г	
8.	Ширина эвакуационных выходов из помещений корпусов №1, №2, №4 составляет менее 1.2.м.	СП 1.13130.2009 п.4.2.5, п. 4.3.4.	13.05.2019 г	
9.	Помещение пожарного поста главного корпуса не соответствует требованиям норм по пожарной безопасности.	СП 5.13130.2009 п. 13.14.12	13.05.2019 г	
10.	Не представлен акт проверки качества огнезащитной обработки несущих строительных конструкций кровли здания корпуса №4	ППР РФ п.21.	13.05.2019 г	
11.	Водоисточник на территории природного курорта не имеет площадки с твердым покрытием 12х12 м для забора воды пожарной техникой.	ППР в РФ п. 80.	13.05.2019 г	
12.	Из помещений конференц-зала, отсутствует эвакуационный выход отвечающий требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.	СП 1.13130.2009 п.4.3	13.05.2019 г	
13.	Допускается размещение хозяйственных помещений в цокольном этаже корпусов №1, №2, №3.	ППР в РФ п. 23г, СП 1.131.130.2009 5.2.7.	13.05.2019 г	
14.	Не проведены эксплуатационные испытания сети наружного противопожарного водопровода	ППР в РФ п. 55	13.05.2019 г	
15.	Не разработана памятка о мерах пожарной безопасности на английском языке	ППР в РФ п.89	13.05.2019 г	
16.	Перед началом проведения мероприятий с массовым пребыванием людей не проводится осмотр помещений в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности.	ППР в РФ п.30а	13.05.2019 г	
17.	Наружные пожарные лестницы установлены на расстояние не менее 1 м от плоскости оконных проемов в главном корпусе, корпусах №1, №2.	СП 1.131.130.2009 п.4.4.2	13.05.2019 г	
18.	Линейные дымовые пожарные извещатели конгресс холла и главного корпуса установлены на высоте от перекрытия более 0,6 м от уровня перекрытия.	СП 5.13130.2009 п.13.5.1	13.05.2019 г	
19.	Отсутствует вывод пожарного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны	ст.83 п.7 ФЗ-123	13.05.2019 г	
20.	Конструкции здания главного корпуса и ресторана не соответствуют степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий.	Ст. 87 58 ФЗ-123	13.05.2019 г	
21.	Лестничная клетка в корпусе №4 не отделена от примыкающих коридоров перегородками с дверьми	СП 1.13130.2009 п.4.4.6	13.05.2019 г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юри-

дических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в марте 2019 г.

(квартал, месяц).

Заместитель главного государственного инспектора

Ногинского района по пожарному надзору Кустов Александр Борисович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«21» августа 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«21» августа 2018 г.



(должность, фамилия, инициалы)