

ПРОТОКОЛ № 129

об административном нарушении требований в области пожарной безопасности

«21» августа 2018 г

г.Ногинск
(место составления: город, село, район)

Я, заместитель главного государственного инспектора Ногинского района по пожарному надзору капитан внутренней службы Кустов Александр Борисович

руководствуясь ст.23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что должностное лицо гражданин (ка)

1. Фамилия, имя, отчество Мымрин Андрей Иванович
2. Дата и место рождения МО, Ногинский район, г.Ногинск
3. Адрес места жительства, тел. МО, Ногинский район, г. Ногинск, ул.2я Ильича, д.5, кв.3
4. Место работы (учебы) Общество с ограниченной ответственностью «АВАНТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ»
5. Занимаемая должность должностное лицо
6. Заработная плата (иной заработок) 60000
7. Документ, удостоверяющий личность паспорт №46 08 424700, ТП №1 в гор. Ногинске ОУФМС России по Московской области в Ногинском районе 26.02.2009
8. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда не привлекался

нарушил(а) ППР в РФ, СП, 123-ФЗ

(законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

а именно:

1. Не предусмотрел отделение территории от лесных насаждений противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 72 (3).
2. Не разработал декларацию пожарной безопасности для объектов защиты. Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту – Технический регламент), статья 64.
3. Допустил нахождение автоматической пожарной сигнализации в неисправном состоянии в помещениях корпусов №1, №2 №4, ресторане, конгресс холле, главном корпусе. ППР РФ п.61
4. Не оборудовал антресоли главного корпуса третьего этажа, не оборудована автоматической пожарной сигнализацией. СП 5.13130.2009 прил.А
5. Допустил расстояние между светильниками и точечными дымовыми пожарными извещателями в помещениях корпусов №1, №2 №4, ресторане, конгресс холле, главном корпусе менее 0,5 м. СП 5.13130.2009 п. 13.3.6.
6. Не оборудовал помещение боулинга системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения. СП 7.13130.2009 п. 7.2
7. Допустил отделку горючими материалами на путях эвакуации конгресс холла, корпусов №1, №2, №4, третьего этажа главного корпуса СП 1.13130.2009 п.4.3.2
8. Допустил ширину эвакуационных выходов из помещений корпусов №1, №2, №4 менее 1.2м СП 1.13130.2009 п.4.2.5, п. 4.3.4.
9. Не предусмотрел помещение пожарного поста главного корпуса в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.14.12
10. Не представил акт проверки качества огнезащитной обработки несущих строительных конструкций кровли здания корпуса №4 ППР РФ п.21.
11. Не предусмотрел площадку на территории природного курорта с твердым покрытием 12х12 м для забора воды пожарной техникой. ППР в РФ п. 80.
12. Не предусмотрел эвакуационный выход из конференц-зала, отвечающий требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. СП 1.13130.2009 п.4.3
13. Допустил размещение хозяйственных помещений в цокольном этаже корпусов №1, №2, №3. ППР в РФ п. 23г, СП 1.131.130.2009 5.2.7.
14. Не провел эксплуатационные испытания сети наружного противопожарного водопровода ППР в РФ п. 55
15. Не разработал памятку о мерах пожарной безопасности на английском языке ППР в РФ п.89

16. Не производил перед началом проведения мероприятий с массовым пребыванием людей осмотр помещений в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности. ППР в РФ п.30а
17. Допустил размещение наружных пожарных лестниц на расстояние менее 1 м от плоскости оконных проемов в главном корпусе, корпусах №1, №2. СП 1.131.130.2009 п.4.4.2
18. Допустил размещение линейных дымовых пожарных извещателей конгресс холла и главного корпуса на высоте от перекрытия более 0,6 м от уровня перекрытия. СП 5.13130.2009 п.13.5.1
19. Не предусмотрел вывод пожарного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны ст.83 п.7 ФЗ-123
20. Допустил эксплуатацию конструкций здания главного корпуса и ресторана не соответствующие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий. Ст. 87 58 ФЗ-123
21. Не отделил лестничную клетку в корпусе №4 от примыкающих коридоров перегородками с дверьми СП 1.13130.2009 п.4.4.6

чем совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Факт нарушения правил пожарной безопасности подтверждают свидетели, которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1. _____ проживающий по адресу: _____
подпись

2. _____ проживающий по адресу: _____
подпись

Законному представителю физического лица (при составлении протокола на лицо, указанное в п. 1 ст. 25.3): _____ проживающий по адресу: _____


документ, подтверждающий родственные связи или полномочия _____
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

_____ разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

подпись

ФИО

Должностному лицу гражданину(ке) Мымрину Андрею Ивановичу разъяснено, что в соответствии с ч.1 ст.25.1, ст.25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях он(а) имеет право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу и в соответствии со ст.51 Конституции Российской Федерации не обязан(а) свидетельствовать против себя самого и близких родственников.



(подпись)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

(подпись)

К протоколу прилагается:

1. копия паспорта РФ Мымрина А.И.
2. _____
3. _____
4. _____


подпись лица, в отношении

Мымрин А.И.
ФИО

подпись лица

Кустов А.Б.
ФИО

которого составлен протокол

составившего протокол

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

подпись свидетеля

ФИО

подпись свидетеля

ФИО

подпись законного представителя

ФИО

Копию протокола получил

подпись лица, в отношении которого составлен протокол

ФИО

Протокол и материалы переданы на рассмотрение

(фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес; наименование

и адрес уполномоченного органа; должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес)

дата, подпись принявшего протокол

ФИО