

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России)

141410, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д.34 т.(498) 505-41-68

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Ногинскому району УНД ГУ МЧС России по
Московской области

(наименование органа государственного надзора)

г.Ногинск, ул.Рабочая, д.23 тел. , Е-mail: ond-noginsk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г.Ногинск

(место составления акта)

«21» августа 2018 г.

(дата составления акта)

« 15 » час « 00 » мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 83

«21» августа 2018г по адресу/адресам: 142402, Московская область, Ногинский район, южнее
1км. д. Жилино, Комплекс Здоровья и Отдыха «Коверши».

(место проведения проверки)

На основании: поручения Правительства Российской Федерации от 31.05.2018 года №ЮБ-П4-
3019.

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Общество с ограниченной ответственностью «АВАНТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«06» августа 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час 00 мин «06» августа 2018 г;

«21» августа 2018 г. с 12 час. 00 мин. до 16 час 00 мин «21» августа 2018 г;

Продолжительность 8 рабочих часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по Ногинскому району, т. 8(496) 51-4-19-11

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки)

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по
Ногинскому району капитан внутренней службы Кустов А.Б., заместитель начальника отдела
надзорной деятельности по Ногинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской
области подполковник внутренней службы Исавнин Андрей Всеволодович (фамилия, имя, отчество,
должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в

проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: _____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

1. Не предусмотрено отделение территории от лесных насаждений противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 72 (3).
2. Не разработана декларация пожарной безопасности для объектов защиты. Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту – Технический регламент), статья 64.
3. Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии в помещениях корпусов №1, №2 №4, ресторане, конгресс холле, главном корпусе. ППР РФ п.61
4. Антресоль главного корпуса третьего этажа, не оборудована автоматической пожарной сигнализацией. СП 5.13130.2009 прил.А
5. Расстояние между светильниками и точечными дымовыми пожарными извещателями в помещениях корпусов №1, №2 №4, ресторане, конгресс холле, главном корпусе менее 0,5 м. СП 5.13130.2009 п. 13.3.6.
6. Помещения боулинга не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения. СП 7.13130.2009 п. 7.2
7. Пути эвакуации конгресс холла корпусов №1, №2, №4, третьего этажа главного корпуса отделаны горючими материалами СП 1.13130.2009 п.4.3.2
8. Ширина эвакуационных выходов из помещений корпусов №1, №2, №4 составляет менее 1,2м СП 1.13130.2009 п.4.2.5. п. 4.3.4.
9. Помещение пожарного поста главного корпуса не соответствует требованиям норм по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.14.12
10. Не представлен акт проверки качества огнезащитной обработки несущих строительных конструкций кровли здания корпуса №4 ППР РФ п.21.
11. Водосточник на территории природного курорта не имеет площадки с твердым покрытием 12х12 м для забора воды пожарной техникой. ППР в РФ п. 80.
12. Из помещений конференц-зала, отсутствует эвакуационный выход отвечающий требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. СП 1.13130.2009 п.4.3
13. Допускается размещение хозяйственных помещений в цокольном этаже корпусов №1, №2, №3. ППР в РФ п. 23г, СП 1.131.130.2009 5.2.7.
14. Не проведены эксплуатационные испытания сети наружного противопожарного водопровода ППР в РФ п. 55
15. Не разработана памятка о мерах пожарной безопасности на английском языке ППР в РФ п.89
16. Перед началом проведения мероприятий с массовым пребыванием людей не проводится осмотр помещений в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности. ППР в РФ п.30а
17. Наружные пожарные лестницы установлены на расстояние не менее 1 м от плоскости оконных проемов в главном корпусе, корпусах №1, №2. СП 1.131.130.2009 п.4.4.2
18. Линейные дымовые пожарные извещатели конгресс холла и главного корпуса установлены на высоте от перекрытия более 0,6 м от уровня перекрытия. СП 5.13130.2009 п.13.5.1
19. Отсутствует вывод пожарного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны ст.83 п.7 ФЗ-123
20. Конструкции здания главного корпуса и ресторана не соответствуют степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий. Ст. 87 58 ФЗ-123

21. Лестничная клетка в корпусе №4 не отделена от примыкающих коридоров перегородками с дверьми СП 1.13130.2009 п.4.4.6

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Административный протокол №129 от 21.08.2018 г на ответственного за пожарную безопасность Мырина А.И.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника ОНД по Ногинскому району
капитан внутренней службы Кустов А.Б.


(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного
представителя)

« 21 » августа 2018 г. 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)