

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №129
по делу об административном правонарушении

«21» августа 2018 г.
(дата рассмотрения дела)

г. Ногинск
(место рассмотрения дела)

Я. заместитель главного государственного инспектора Ногинского района по пожарному надзору, капитан внутренней службы Кустов Александр Борисович

(должность, специальное звание, Ф.И.О. должностного лица, вынесшего постановление
адрес органа, должностное лицо которого вынесло постановление)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КРФоАП), рассмотрев дело об административном правонарушении №129 от «21» августа 2018 г., установил, что

1. Фамилия, имя, отчество Мымрин Андрей Иванович
2. Дата и место рождения 08.02.1964 г. гор. Ногинск
3. Адрес места жительства, тел. МО, Ногинский район, г. Ногинск, ул.2я Ильича, д.5, кв.3
4. Фактически проживающий(ая) МО, Ногинский район, г. Ногинск, ул.2я Ильича, д.5, кв.3
5. Документ, удостоверяющий личность паспорт №46 08 424700, ТП №1 в гор. Ногинске ОУФМС России по Московской области в Ногинском районе 26.02.2009
6. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекался
7. Работающий(ая)/служащий(ая) по адресу: 142402, Московская область, Ногинский район, южнее 1км. д. Жилино. Комплекс Здоровья и Отдыха «Ковершии»
(наименование и адрес)
8. 21.08.2018 г. по адресу: Московская область, Ногинский район, южнее 1км. д. Жилино. Комплекс Здоровья и Отдыха «Ковершии» (место совершения административного правонарушения с указанием адреса объекта и его наименования)
9. нарушил: ППР в РФ, СП, 123-ФЗ

(законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены, обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

а именно:

1. Не предусмотрено отделение территории от лесных насаждений противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 72 (3).
2. Не разработана декларация пожарной безопасности для объектов защиты. Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту – Технический регламент), статья 64.
3. Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии в помещениях корпусов №1, №2 №4, ресторане, конгресс холле, главном корпусе. ППР РФ п.61
4. Антресоль главного корпуса третьего этажа, не оборудована автоматической пожарной сигнализацией. СП 5.13130.2009 прил.А
5. Расстояние между светильниками и точечными дымовыми пожарными извещателями в помещениях корпусов №1, №2 №4, ресторане, конгресс холле, главном корпусе менее 0,5 м. СП 5.13130.2009 п. 13.3.6.
6. Помещения боулинга не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения. СП 7.13130.2009 п. 7.2
7. Пути эвакуации конгресс холла корпусов №1, №2, №4, третьего этажа главного корпуса отделаны горючими материалами СП 1.13130.2009 п.4.3.2
8. Ширина эвакуационных выходов из помещений корпусов №1, №2, №4 составляет менее 1.2м СП 1.13130.2009 п.4.2.5, п. 4.3.4.
9. Помещение пожарного поста главного корпуса не соответствует требованиям норм по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.14.12
10. Не представлен акт проверки качества огнезащитной обработки несущих строительных конструкций кровли здания корпуса №4 ППР РФ п.21.
11. Водоисточник на территории природного курорта не имеет площадки с твердым покрытием 12х12 м для забора воды пожарной техникой. ППР в РФ п. 80.
12. Из помещений конференц-зала, отсутствует эвакуационный выход отвечающий требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. СП 1.13130.2009 п.4.3

13. Допускается размещение хозяйственных помещений в цокольном этаже корпусов №1, №2, №3. ППР в РФ п. 23г, СП 1.131.130.2009 5.2.7.
14. Не проведены эксплуатационные испытания сети наружного противопожарного водопровода ППР в РФ п. 55
15. Не разработана памятка о мерах пожарной безопасности на английском языке ППР в РФ п.89
16. Перед началом проведения мероприятий с массовым пребыванием людей не проводится осмотр помещений в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности. ППР в РФ п.30а
17. Наружные пожарные лестницы установлены на расстояние не менее 1 м от плоскости оконных проемов в главном корпусе, корпусах №1, №2. СП 1.131.130.2009 п.4.4.2
18. Линейные дымовые пожарные извещатели конгресс холла и главного корпуса установлены на высоте от перекрытия более 0,6 м от уровня перекрытия. СП 5.13130.2009 п.13.5.1
19. Отсутствует вывод пожарного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны ст.83 п.7 ФЗ-123
20. Конструкции здания главного корпуса и ресторана не соответствуют степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий. Ст. 87 58 ФЗ-123
21. Лестничная клетка в корпусе №4 не отделена от примыкающих коридоров перегородками с дверьми СП 1.13130.2009 п.4.4.6

ПОСТАНОВИЛ:

Мырина Андрея Ивановича
(фамилия, имя, отчество)

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.4 КРФоАП, и привлечь к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 6000 (шесть тысяч) рублей.

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 КРФоАП, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1, 30.2, 30.3 КРФоАП, а также положения статьи 32.2 КРФоАП, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 КРФоАП, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Заместитель главного государственного инспектора Ногинского района
по пожарному надзору

подпись правонарушителя

(подпись)

Копию постановления получил

21 августа 2018 г. (А.И. Мырин)
дата, подпись правонарушителя ФИО

Копия постановления направлена

_____ (дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Дата вступления в законную силу «31» августа 2018 г.

(заполняется при направлении постановления в ФССП)

Сумма штрафа в полном объеме подлежит перечислению по следующим реквизитам:

Получатель: Управление федерального казначейства по Московской области (ГУ МЧС России по Московской области); ИНН 5036062440; КПП 503601001; БИК 044583001;

Р/С 40101810600000010102 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу г.Москва;

л/с получателя: 04481784030, платеж: Код ОНД 17746НГ

КБК 17711627000016000140; ОКТМО 46639000.

Отметка об исполнении постановления.

Постановление N _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

исполнено « _____ » _____ 20 ____ г. _____

Постановление направлено для принудительного исполнения: « _____ » _____ 20 ____ г.

Исх. № _____